

OPIS ROBÓT REMONTOWYCH STROPU:

1. Ze spodniej (suffitowej) - części płyty stropowej usunąć wszystkie warstwy wykończeniowe (szpachle, osłyżenia dna(ceiminga) - wraz ze zdemontowaną sufity podwieszone.
2. Zdemontować rury poziome i pionowe istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej.
3. Oczyścić spodnią powierzchnię płyty stropowej, podciągi jak również słupy i ściany betonowe za pomocą piaskowania.
4. Po wykonaniu napraw oczyszczonej powierzchni zelbetowej przy użyciu zapraw naprawczych do betonu PCC. Wykonać nową instalację kanalizacji deszczowej.
5. Ocieplić stop pomieszczeń poprzez przyklejenie do spodniej powierzchni płyty stropowej paneli z mineralnej wełny lamelowej.
7. Odbezpyl: wewnątrz pomieszczeń użytkowych sufity podwieszane.
8. W przypadku ocieplenia płyty stropowej w pomieszczeniach bez sufitów podwieszonych wykonać ocieplenie stropu przy użyciu płyty kilmaxylowej.

LEGENDA:

- krawędzie zewnętrzne tarasu
- szczeliny dylatacyjne
- sufity podwieszone
- R_x rura deszczowa, do której podłączone są wpusty kanalizacji deszczowej

Tytuł rys.	RZUT PRZYZIEMIA - POZIOM -3,76m i -4,20m		
Obiekt	BUDYNEK ŁĄCZNIKA "C" - TARAS MIĘDZY DS OŁÓWEK "A" I DS KREDKA "B"		
Temat	Remont zadaszenia pomieszczeń w przyziemiu budynku łącznika "C" (taras) między DS "Ołówek" przy pl. Grunwaldzkim 30 i DS "Kredka" przy ul. Grunwaldzkiej 69 we Wrocławiu		
Adres	Wrocław, pl. Grunwaldzki 30, ul. Grunwaldzka 69		
Faza	PROJEKT BUDOWLANY	Data 11.2021	Nr umowy DRD/DS/0015/2021/U/APL
Projektant/Sprawdzający	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektant: arch. Janusz Stachowski	ARCHITEKTURA	B-TA/0011	
Sprawdzający: arch. Jacek Strzelecki	ARCHITEKTURA	MAŁOPOLSKA	

Skala 1:100

Nr rys. A-1