

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Gazownia w Bytomiu

ul. Korfantego 30, 41 – 902 Bytom
tel. 32 281 29 00, fax 32 386 03 82
gazownia.bytom@psgaz.pl

WODKAN-PROJEKT
ul. Patriotów 7B/1
41-200 Sosnowiec

Wasz znak: 088-PW-231-18
Nasz znak: PSG-ZA 0156.763.270.
[3237-160056472].18

Bytom: 21.12.2018.

dot.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kanałem tłocznym w rejonie ulic Radzionkowskiej i Pod Gajem oraz sieci wodociągowej w działce nr 261/12 w Piekarach Śląskich”.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyżej informujemy, że na dostarczony podkład mapowy naniesiono orientacyjnie istniejącą sieć gazową średniego ciśnienia w technologii PE. Projektowany wodociąg i jego przyłącza krzyżują się w 5 miejscach – z czynnym gazociągiem Dz40/PE (łącznie 4 razy) i z przyłączem gazowym Dz25/PE (1 raz). Projektowana kanalizacja sanitarna wraz z jej sięgaczami krzyżuje się w 32 miejscach – z czynnymi gazociągami Dz160/PE, Dz63/PE, Dz40/PE i Dz32/PE (31 razy) i z przyłączem gazowym Dz25/PE (1 raz). Projektowany rurociąg tłoczny krzyżuje się w 2 miejscach – z czynnym gazociągiem Dz63/PE (1 raz) i z przyłączem gazowym Dz25/PE (1 raz). W w/w miejscach skrzyżowań należy zachować normatywną odległość pionową min. 0,2m (licząc od zewn. ścianki gazociągu do zewn. ścianki sieci wody, kanalizacji sanitarnej, a także przewód wodociągowy, kanalizacyjny należy układać pod gazociągiem) oraz w miejscach zbliżenia sieci wody i kanalizacji sanitarnej odległość poziomą min. 0,5m (licząc od zewn. ścianki gazociągu do zewn. ścianki sieci wody, kanalizacji sanitarnej). W przypadku nie zachowania normatywnej odległości miejsca te zabezpieczyć przy użyciu rur ochronnych. W przypadku zabezpieczania gazociągu (polietylenową rurą ochronną spawaną wzdłużnie) – odpowiedni projekt przedłożyć do uzgodnienia w Dziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Zabrze. W miejscach skrzyżowań oraz zbliżeń zachować szczególną ostrożność i prace w obrębie gazociągów wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego. Przy pracach projektowych w obrębie w/w gazociągu należy uwzględnić następujące odległości

- **poziome zgodnie z Dz.U. z dn. 4 czerwca 2013r. poz. 640 zał. nr 2/tabela 2**
- **pionowe zgodnie z PN-91/M-34501**

-verte-

Wszelkie miejsca kolizji projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami zabezpieczyć zgodnie z PN-91/M-34501.

Ponadto od osi gazociągu należy zachować odległość bezpieczną, w której nie należy wznosić budynków, urządzać stałych składów i magazynów, sadzić drzew, tworzyć nawierzchni nierozbieralnych oraz nie powinna być podejmowana żadna działalność mogąca zagrozić jego trwałości. Urządzanie parkingów nad gazociągiem dopuszcza się wyłącznie za zgodą Gazowni w Bytomiu.

Wszelkie prace w pobliżu urządzeń gazowych prowadzić pod nadzorem Gazowni Bytom, ul. Korfantego 30. Nadzór wykonywany jest odpłatnie, na który należy przesłać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.

Przed przystąpieniem do prac należy wykonać przekopy kontrolne określające posadowienie sieci gazowej. Prace w pobliżu naszych urządzeń prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.

Informujemy również o braku w rozpatrywanym terenie sieci podwyższonego średniego ciśnienia i wysokiego ciśnienia obsługiwanej przez PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze – Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym Zabrze, ul. Mikulczycka 5.

Faktura VAT za uzgodnienie zostanie przesłana pocztą w późniejszym terminie.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Gazownia w Bytomiu


Anna Urbańska

Załączniki :

- plan syt. z nan. siecią gazową – 2

Symbol usługi: 5.3.1.1 /1xA4/

5.3.1.2 /3xA4/