



Oznaczenie w projekcie	FH14.01
Funkcja	oświetlenie ogólne Sali wystawowej-foyer na I piętrze
zdjęcie	
wymiary zewnętrzne (mm)	1000x 112 x 72 mm
Moc (W)	48W
barwa światła CTT	3000K
CRI	Ra>90
Strumień lm z oprawy	6263lm
rozsył fotometryczny	
sprawność oprawy lm/W	131lm/W
trwałość użytkowa źródła światła	100 000h/L80/B10
Ochrona antyolśnieniowa	100 000h/L80/B10
stopień IP	IP20
Stopień IK	
parametry zasilania (V)	230V/50 Hz
wsp PF	>0,95
Klasa ochr. elektrycznej	klasa I
rodzaj montażu	na szynie 3F I-Track
opis materiałowy	obudowa z blachy stalowej malowana proszkowo na biało, odbłyśnik z blachy aluminiowej anodyzowanej o najwyższym stopniu czystości; rozsył szeroki; oprawa przystosowana do montażu na szynie I-Tracj 3 fazowej
Certyfikat	deklaracja CE