

Przekrój A-A

6xPE Dn63 preizolowana do studni rozdzielczej - zasilanie powrót 6xPE Dn63 bez izolacji  
do SZ 40/63 - 7 sekcijna studnia zbiorcza - szt. 6  
ZAGŁĘBIENIE RUR MIN 150 cm



BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I KONSULTINGOWYCH DAR			
DARIUSZ ZAGAJA 77-200 MIASTKO UL. GÓRNA 19b TEL. 536 865 360			
TEMAT: BUDOWA GMINNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W SULĘCZYNIE			
SULĘCZYNO DZIAŁKA NR 305/3 OBRĘB SULĘCZYNO, GMINA SULĘCZYNO			
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENI:	PODPISY:	SKALA: 1:100
mgr inż. Dariusz Zagaja	POM/0023/PBS17		
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIENI:	PODPISY:	DATA:
			sierpień 2022
BRANŻA:	SANITARNA		Rys. Nr
NAZWA RYSUNKU:	SCHEMAT INSTALACJI C.O. PIWNICA		9co