



POLSKI
ŁĄD



RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Janikowo, dnia 12.04.2024 r.

Zamawiający:
GMINA JANIKOWO
ul. Przemysłowa 6
88-160 Janikowo

Wyjaśnienie treści SWZ 2

Nr postępowania: RIT.ZP.271.4.2024

Nazwa zamówienia: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Głogówek i Dębina – gmina Janikowo

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 t.j. ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 8

Proszę Zamawiającego udostępnić promesy. Proszę o wykreślenie z par 6 punkt 13 umowy: (Wykonawca jest zobowiązany przed wystawieniem faktury do uzgodnienia z Zamawiającym terminu jej wystawienia w związku z warunkami wypłat związanymi z oknami płatniczymi Banku Gospodarstwa Krajowego.) Wykonawca pod dokonaniem odbiorze musi wystawić fakturę zgodnie z ustawą o VAT.

Odpowiedź 8

Zamawiający udostępniła promesę wstępną – Załącznik nr 8.

Zamawiający dokonuje wykreślenia zapisu „Wykonawca jest zobowiązany przed wystawieniem faktury do uzgodnienia z Zamawiającym terminu jej wystawienia w związku z warunkami wypłat związanymi z oknami płatniczymi Banku Gospodarstwa Krajowego.” w załączniku nr 5 do SWZ Wzór umowy § 6 ust. 13.

Było:

13. Płatność końcowa wskazana w ust. 12 b) powyżej zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury końcowej wraz z dokumentami określonymi w § 8 ust. 7 przy fakturze częściowej/końcowej. Wykonawca jest zobowiązany przed wystawieniem faktury do uzgodnienia z Zamawiającym terminu jej wystawienia w związku z warunkami wypłat związanymi z oknami płatniczymi Banku Gospodarstwa Krajowego.

Jest:

13. Płatność końcowa wskazana w ust. 12 b) powyżej zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury końcowej wraz z dokumentami określonymi w § 8 ust. 7 przy fakturze częściowej/końcowej.

Pytanie 9

Dzień dobry,



POLSKI
ŁAD



RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

proszę o doprecyzowanie odpowiedzi pytanie 1 z dnia 09.04.2024 r. czy każdy z rurociągów wodociąg i rurociąg tłoczny należy wykonać w oddzielnych przewiertach (dwóch równoległych). Czy Zamawiający dopuszcza ułożenie dwóch rurociągów w jednym przewiercie większej średnicy?


Odpowiedź 9

Rurociąg wykonywany metodą przewiertu sterowanego należy wykonać w 2 osobnych przewiertach.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Janikowo


.....
Andrzej Brzezinski...
Kierownik zamawiającego lub osoba
upoważniona do podejmowania czynności w
jego imieniu

Załączniki:

1. Załącznik nr 8 – Promesa wstępna