



Piaseczno, dnia 14 stycznia 2021 roku

## PYTANIA I ODPOWIEDZI W POSTĘPOWANIU W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA „BIEŻĄCĄ REGULACJĘ WŁAZÓW/WPUSTÓW ULICZNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA ULICACH MIASTA I GMINY PIASECZNO”

### PYTANIE:

Czy zamawiający dopuści do regulacji wjazdów i wpustów elementy z tworzywa sztucznego (pierścienie regulujące wysokość, pierścienie klinowe do ustawienia kąta pochylenia wjazdów i wpustów oraz adaptory pod wpusty) SYSTEM TVR T.

### ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania elementów z tworzywa sztucznego przy realizacji przedmiotu zamówienia.

PREZES ZARZĄDU  
*[Signature]*  
Przemysław Wójcicki

WICEPREZES ZARZĄDU  
*[Signature]*  
Grzegorz Tomaszewski