



GMINA DOPIEWO

Dopiewo, 13 marca 2022 r.

Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego

a. Charakter i lokalizacja obiektu

oświetlenie drogowe m. Dopiewiec ul. Lilakowa działka nr 281/45, gmina Dopiewo

b. Moc przyłączeniowa 0,165 kW

c. Miejsce przyłączenia

z istniejącego kabla sieci oświetleniowej typu NAYY-J 4x35 mm² UG Dopiewo przebiegającego po działce numer 281/4 w kierunku dz. nr 281/45 zasilić oświetlenie drogowe w m. Dopiewiec ul. Lilakowa działka numer 281/45

d. Dane do przyłączenia obiektu do sieci

* przystosować istniejące urządzenia do wzrostu mocy i aktualnych potrzeb

* zabezpieczenie przedlicznikowe – 10A

* zabezpieczenie w szafce oświetleniowej SO obwodu I – 6A

* w przypadku wzrostu mocy powyżej wynikającego z umowy wystąpić do ENEA Operator o jej zwiększenie

* na istniejącym kablu NAYY-J 4x35 mm² wykonać wcinę poprzez mufy przelotowe termokurczliwe 35/35 kablem NAYY-J 4x35 mm² i wyprowadzić kabel w kierunku projektowanego oświetlenia drogowego w miejscowości Dopiewiec do słupa oświetleniowego nr I/1

* układ pomiarowy pozostaje bez zmian

* instalowane urządzenia powinny spełniać wymagania norm oraz posiadać odpowiednie atesty

e. Data ważności warunków przyłączenia : 2 lata od daty ich doręczenia

Z up. Wójta Gminy
Aleksandra Rutyna
mgr Aleksandra Rutyna
Kierownik Referatu
Inwestycji

Sprawę prowadzi: Justyna Bartkowiak 61 8906 - 417