+411 cm

1.75%

+0 cm

+400 cm

+200 cm

1000 m³/h
1500 x 900

1000 m³/h
1600 x 500

zasobnik na ciepła woda

NR 1 centrala
Przepływ pow. || Predkosc czolowa || Ext. p 10000 m3/h || 2.39 m/s || 300 Pa
Nawiew, Zima || Lato 28.0°C / RH 23% || 26.5°C / RH 54%
Wentylator || Napiecie || Prad znamionowy || obr./min
4.60 kW || 3x400 V || 7.40 A || 1954 obr./min
Nagrzewnica, woda || 35% Glikol etylenowy 42.2 kW ; 15.4/28.0°C || Czynnik 38/33°C ; 12.5 kPa ; 2.28 l/s ; R 2" / 2"
Wentylator || Napiecie || Prad znamionowy ||obr./min
4.60 kW || 3x400 V || 7.40 A || 1932 obr./min
Heat Recovery || EN308 (Dry) 79.3 % || 79.3 % 79.3 % || 79.3 %"

REKUPERATOR **SAVE VTR 500 R**
Przepływ powietrza w punkcie pracy 320m³/h 220 m³/h
Ciśnienie powietrza w punkcie pracy 200 Pa 200 Pa
Moc 120,5 W 90,7 W
Sprawność temperaturowa (EN 13141-7) 72%
+ nagrzewnica elektryczna 1,67kW

REKUPERATOR **SAVE VTC 700 R**
Przepływ powietrza w punkcie pracy 700 m³/h 600 m³/h
Ciśnienie powietrza w punkcie pracy 200 Pa 200 Pa
Moc 152,9 W 111,9 W
Sprawność temperaturowa, Termometr mokry (EN 13141-7) 88 %
+ nagrzewnica elektryczna 1,67kW

M-K Projekt Dawid Moldrzyk, ul. Mickiewicza 8, 77-430 Krajenka

Inwestor: Gmina Skarszewy, Plac Gen. J. Hallera 18, 83-250 SKARSZEWY

Adres: ul. Gdańska 7, 83-250 Godziszewo, gmina Skarszewy, powiat Starogardzki, woj. Pomorskie. Dz.191; 192/10006 Godziszewo

Temat: BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W GODZISZEWIE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI.

Obiekt: **HALA SPORTOWA**

Projektował:	dr inż. Adam Krupiński Nr upr.: ZAP/0012/POOS/06 - upr. SANIT. bez ograniczeń	
Sprawdził:	mgr inż. Agnieszka Cichocka Nr upr.: ZAP/0222/PWOS/10 - upr. SANIT. bez ograniczeń	
Opracowała:	mgr inż. Alicja Strachowska	Branża: sanitarna
TREŚĆ RYSUNKU	***RZUT PIĘTRA WENTYLACJA***	Fotka: TECH. Skala: 1:50 Data: 22.12.2023 Nr rys.: S06 Str.: