

GMINA I MIASTO ULANÓW
37-410 Ulanów, ul Rynek 5
woj podkarpackie
tel 15 8763 041
fax 15 8763 053
NIP 6020016510 REGON 830409488

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: Postępowania przetargowego pn.: **Przebudowa części pomieszczeń jednego skrzydła budynku Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Ulanowie na potrzeby żłobka.**

Dotyczy placu zabaw:

- 1) Na projekcie zagospodarowania terenu występują obrzeża gumowe 100x25x5 CM w ilości 21,8 mb a w przedmiarach robót występuje pozycja obrzeża betonowe 20x60 cm w ilości 27,25 mb i pozycja nakładki bezpieczne gumowe na obrzeża betonowe w ilości 62,5 m2. Jaka ma być prawidłowa technologia wykonania obrzeży i jakie ilości są prawidłowe?

Odpowiedz:

Zastosować należy jak w przedmiarze obrzeża betonowe 6x20 cm z nakładkami gumowymi w ilości 62,50 mb. W pozycji przedmiaru jest błędna jednostka zamiast m2 powinny być mb. W zakres nałożenia nakładek gumowych ujęte są też obrzeża płytki odbojowej przy budynku do których dochodzi nawierzchnia bezpieczna placu zabaw.

- 2) W przedmiarach robót występuje mata stabilizująca i nawierzchnia bezpieczna z płyt gumowych gr. 30 mm. Czy w przypadku stosowania nawierzchni bezpiecznej gumowej gr. 30 mm konieczne jest zastosowanie maty stabilizującej na podbudowie z pospółki.

Odpowiedz:

Pod nawierzchnię bezpieczną zastosować należy matę stabilizującą zgodnie z przedmiarem robót.

- 3) Figury podane na zagospodarowaniu terenu mają podany jeden wymiar np. Żyrafa mała 1,90m a słoń 2,20 m., oraz kangur bez wymiaru. Czy podany wymiar dotyczy wysokości czy długości zwierzęcia. Ponadto to wymiary zwierząt są nieproporcjonalne.

Odpowiedz:

Figury zwierząt są ujęte w wymiarach producenta i nie wiem o jaką nieproporcjonalność chodzi. Wymiary figur zwierząt ujętych w projekcie:

- Słoń – wysokość - 220 cm, długość – 330 cm
- Żyrafa mała – wysokość – 195 cm, długość – 100 cm
- Kangur - wysokość – 180 cm, długość – 160 cm
- Tygrysica leżąca z małym tygrysiem – wysokość 70 cm, długość – 145 cm.

Są to wymiary katalogowe producenta firmy GARDEN PARK.

- 4) Czy jest określona nazwa, rodzaj, kolor płyt granitowych na pochylni i schodach.

Odpowiedz:

W projekcie przyjęty jest granit w kolorze szarym jasnym.

Z poważaniem :

**Inspektor ds. Inwestycji
i zamówień publicznych**

Adam Martyna
Adam Martyna