



Wałbrzych, dnia 27 maja 2021 roku

WOS.272.1.5.2021

## Do wszystkich Wykonawców

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn. **Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013261) w ciągu drogi powiatowej Nr 3366 D w km 6+128 – ul. Głowackiego w Boguszowie-Gorcach**

W związku z zapytaniem z dnia 25.05.2021 r. o następującej treści:

1. Prosimy o załączenie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz ze szczegółami tymczasowej przeprawy (miejsce wbudowania, konstrukcja, układ nawierzchni wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego).
2. Prosimy o załączenie projektu docelowej organizacji ruchu.
3. Czy w ramach zadania należy przewidzieć wycinkę drzewa zlokalizowanego w rejonie przepustu?
4. Czy w ramach zadania należy przewidzieć zabezpieczenie słupa energetycznego oraz słupa oświetlenia ulicznego zlokalizowanych w rejonie przepustu?
5. Czy w ramach zadania należy przewidzieć demontaż i odtworzenie ogrodzenia zlokalizowanego w rejonie przepustu?

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) wyjaśnia:

**Ad. 1**

Projekt tymczasowej organizacji ruchu leży po stronie Wykonawcy zgodnie z projektem umowy §3 pkt 6.

**Ad. 2**

Zamawiający nie posiada projektu docelowej organizacji ruchu.

**Ad. 3**

Nie jest przewidywana wycinka drzewa.

**Ad. 4**

Tak, należy przewidzieć.

**Ad. 5**

Zamawiający nie przewiduje demontażu i odtworzenia ogrodzenia.

**STAROSTA**  
**Krzysztof Kwiatkowski**