

Gmina Sejny
ul. Jerzego Grodzińskiego 1
16-500 Sejny
NIP 8442143456
REGON 790671142

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Znak sprawy: IZP.271.4.2024
Nr ogłoszenia: 2024/BZP 00317549

**WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ORAZ ZAWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT**

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację inwestycji dotyczącej przebudowy dróg Konstantinówka Burbiszki nr 102226 B; Radziuszki p. wieś nr 102263 B i Posejny - Posejanka nr 102261 B

Gmina Sejny, ul. Jerzego Grodzińskiego 1, 16-500 Sejny, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przedstawia niniejszym wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

1. *Wykonawca prosi o podanie kategorii ruchu projektowanej drogi (dotyczy przebudowy dróg Konstantinówka Burbiszki nr 102226 B; Radziuszki p. wieś nr 102263 B i Posejny - Posejanka nr 102261 B).*

Zamawiający wyjaśnia: KR 1.

2. *Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w ramach przedmiotu zamówienia nie należy projektować ani wykonywać oświetlenia drogowego (dotyczy przebudowy dróg Konstantinówka Burbiszki nr 102226 B; Radziuszki p. wieś nr 102263 B i Posejny - Posejanka nr 102261 B).*

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiot zamówienia nie obejmuje zaprojektowania ani wykonania oświetlenia drogowego, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji, gdy powstanie potrzeba usunięcia kolizji z napotkaną, a niewidoczną infrastrukturą na mapie.

3. *Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w ramach przedmiotu zamówienia nie należy projektować ani wykonywać kanalizacji deszczowej (dotyczy przebudowy dróg Konstantinówka Burbiszki nr 102226 B; Radziuszki p. wieś nr 102263 B i Posejny - Posejanka nr 102261 B).*

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiot zamówienia nie obejmuje zaprojektowania ani przebudowy kanalizacji deszczowej, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji, gdy powstanie potrzeba usunięcia kolizji z napotkaną, a niewidoczną infrastrukturą na mapie.

4. *Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w ramach przedmiotu zamówienia nie należy projektować ani wykonywać kanalizacji sanitarnej (dotyczy przebudowy dróg Konstantinówka Burbiszki nr 102226 B; Radziuszki p. wieś nr 102263 B i Posejny - Posejanka nr 102261 B).*

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiot zamówienia nie obejmuje zaprojektowania ani przebudowy kanalizacji sanitarnej, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji, gdy powstanie potrzeba usunięcia kolizji z napotkaną, a niewidoczną infrastrukturą na mapie.

5. *Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w ramach przedmiotu zamówienia nie należy projektować ani wykonywać kanalizacji wodociągowej (dotyczy przebudowy dróg Konstąntynówka Burbiszki nr 102226 B; Radziuszki p. wieś nr 102263 B i Posejny - Posejanka nr 102261 B).*

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiot zamówienia nie obejmuje zaprojektowania ani przebudowy kanalizacji wodociągowej, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji, gdy powstanie potrzeba usunięcia kolizji z napotkaną, a niewidoczną infrastrukturą na mapie.

6. *Wykonawca prosi o potwierdzenie, że zjazdy należy zaprojektować i wykonać z mieszanki mineralno-bitumicznej (dotyczy przebudowy dróg Konstąntynówka Burbiszki nr 102226 B; Radziuszki p. wieś nr 102263 B i Posejny - Posejanka nr 102261 B).*

Zamawiający wyjaśnia, że zjazdy gospodarcze powinny posiadać nawierzchnię z kruszywa niezwiązanego C50/30, natomiast zjazdy publiczne i skrzyżowania powinny posiadać konstrukcję jak jezdnia główna.

7. *Wykonawca prosi o potwierdzenie, że zjazdy należy zaprojektować w ilości lokalizacji zgodnej z dołączoną koncepcją planu sytuacyjnego (dotyczy przebudowy dróg Konstąntynówka Burbiszki nr 102226 B; Radziuszki p. wieś nr 102263 B i Posejny - Posejanka nr 102261 B).*

Zamawiający wyjaśnia, że należy zaprojektować zjazdy w ilości zgodnej z dołączoną koncepcją planu sytuacyjnego, jednakże istnieje możliwość zmiany tej liczby w wyniku podziałów działek lub innych czynników. Zjazdy zostały zaprojektowane z uwzględnieniem przepisów dotyczących dostępu do drogi publicznej.

8. *Wykonawca prosi o określenie czyją własnością staje się drzewo z wycinki, a jeżeli Zamawiającego, prosi o określenie odległości odwozu (dotyczy przebudowy dróg Konstąntynówka Burbiszki nr 102226 B; Radziuszki p. wieś nr 102263 B i Posejny - Posejanka nr 102261 B).*

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 7 ust. 1 lit. m) wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6a do SWZ Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu materiały pochodzące z rozbiórki, nadające się do ponownego wbudowania, natomiast pozostałe materiały oraz ścięte drzewa i nadmiar ziemi z wykopów powinien odwieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego. Zamawiający wyjaśnia, że odległość odwozu wyniesie do 10 km.

9. *Wykonawca prosi o określenie zakresu przebudowy istniejących przepustów oznaczonych na koncepcji PZT (dotyczy przebudowy drogi Konstąntynówka Burbiszki nr 102226 B).*

Zamawiający wyjaśnia, że w oparciu o procedurę uzyskania pozwolenia wodno-prawnego istniejące przepusty należy najpierw zlikwidować, a następnie wykonać nowe w przybliżonej lokalizacji.

10. *Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w ramach przedmiotu zamówienia nie należy projektować ani wykonywać kanału technologicznego (dotyczy przebudowy dróg Konstąntynówka Burbiszki nr 102226 B; Radziuszki p. wieś nr 102263 B i Posejny - Posejanka nr 102261 B).*

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca powinien uzyskać odstępstwo od budowy kanału technologicznego, wynikające między innymi z braku miejsca na jego budowę.

11. *Wykonawca prosi o wydłużenie terminu realizacji zamówienia w związku z koniecznością uzyskania decyzji środowiskowych, które mogą potrwać do 3 miesięcy, a bez nich nie*

można uzyskać pozwoleń wodnoprawnych proponujemy wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 18 miesięcy.

Zamawiający wyjaśnia, że ze względu na współfinansowanie zamówienia ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja8/2023/4825/PolskiŁad, nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji zamówienia.

Zamawiający jednocześnie, działając w oparciu o art. 284 ust. 3 ustawy Pzp, zawiadamia o przedłużeniu terminu składania ofert i terminu na wniesienie wadium do dnia 03.06.2024 r. do godz. 13:00. Termin otwarcia ofert zostaje tym samym przesunięty na dzień 03.06.2024 roku godz. 13:30. W związku z powyższym termin związania ofertą zostaje przedłużony do dnia 02.07.2024 roku.

Zamawiający informuje, iż udzielone wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.