

W związku z prowadzonym postępowaniem „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej PSP w Piasecznie”, poniżej udzielamy odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do tut. Komendy.

1. Podstawą jest zapewnienie skutecznej mocy falownika. Wskazane jest, aby była możliwość rozbudowy instalacji do 45kW.
2. Klasa paneli A lub B.
3. Nie wymagamy, aby oferta przesłana została w formie określonego załącznika. Do oferty nie wymagamy załączenia kart katalogowych.
4. W budynku jest łącze internetowe. Zapewnienie połączenia internetowego jest po stronie beneficjenta.
5. Na budynku nie ma innej instalacji fotowoltaicznej.
6. Podłączenie instalacji pod jeden licznik.
7. W rozdzielni elektrycznej istnieją przewody o odpowiednim przekroju do wpięcia instalacji.
8. Zamawiający wie, że na czas montażu konieczne jest wyłączenie głównego zasilania budynku.
9. Osoba wykonująca projekt powinna posiadać: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz certyfikat wystawiony przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego.
10. Wykonanie i przebudowa instalacji odgromowej nie wchodzi w zakres prac.
11. Konstrukcja dachu stalowa, ocieplona styropianem 20cm, poszycie papa.
12. Montaż instalacji przewidziany na części garażowej budynku (niższej).
13. Kąt nachylenia dachu 5°.