

Daleszyce, dnia 31.01.2024

Zn. spr.: SA.270.1.3.2024

Odpowiedź na zapytanie wykonawcy dotyczące treści SWZ**Dotyczy postępowania pn. Rozbudowa i przebudowa drogi leśnej nr inw. 220/353 [DSD 13] (dojazd pożarowy nr 22) w Leśnictwie Radomice.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023 poz. 1605 ze zm.) - dalej: ustawa Pzp, wpłynęło zapytanie do treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

PYTANIE:

Dzień dobry, bardzo prosimy o informację czy w pozycji 21 przedmiaru tj. Podbudowa z mieszanki MCE - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm winna być z doziarnieniem czy bez doziarnienia?

ODPOWIEDŹ:

Podbudowę z mieszanki mineralnej MCE należy wykonać zgodnie z zapisami szczegółowej specyfikacji technicznej w szczególności z uwzględnieniem pkt 5.2 rozdziału D-04.10.01 tj. wykonania przez przystąpieniem do robót projektu (receptury) mieszanki MCE i uzyskania jej zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Jeżeli wykonana receptura mieszanki MCE będzie przewidywać kruszywo doziarniające w takim przypadku warstwa podbudowy MCE o grubości 20 cm po zagęszczeniu będzie z doziarnieniem.

Natomiast jeżeli wykonana receptura wykaże, że mieszanka mineralna MCE nie wymaga zastosowania kruszywa doziarniącego do osiągnięcia wymaganych cech fizycznych i mechanicznych spełniających wymagania SST wtedy warstwa podbudowy MCE o grubości 20 cm po zagęszczeniu będzie bez doziarnienia.

Z poważaniem,

Tomasz Guz
Nadleśniczy
Nadleśnictwa Daleszyce

/podpisano elektronicznie/