



WZP.271.12.2024

Wołów, 18.06.2024 r.

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Proszkowa – Etap II”

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), Gmina Wołów dokonuje zmiany treści SWZ w następujący sposób:

1. Zamawiający precyzuje opis przedmiotu zamówienia w ten sposób że dodaje w Rozdziale III SWZ Opis przedmiotu zamówienia w pkt. I następującą treść:
 - 1) Zakres zadania przedstawiony został w przedmiarach, zgodnie z podziałem na działy: Wykonanie murowania ścianek działowych, wykonanie elewacji wraz z tynkiem, wykonanie izolacji cokołu wraz z tynkiem, wykonanie podbitki, wykonanie orynnowania i rur spustowych, wykonanie montażu okien wraz z parapetami.
 - 2) Styropian fasadowy o grubości 10 cm przyklejony zostanie na słupach zadaszania.
 - 3) elewacja ponad cokołem powinna być wykonana z tynku strukturalnego „baranek”.
 - 4) Kolor wykonania wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej wg, uzgodnień w trakcie realizacji inwestycji.
 - 5) Kolor wykonania struktury na słupach wg, uzgodnień w trakcie realizacji inwestycji.
 - 6) Kolor wykonania deski odbijanej wg, uzgodnień w trakcie realizacji inwestycji
 - 7) kolor wykonania marmolitu wg, uzgodnień w trakcie realizacji inwestycji
 - 8) Specyfikacja dot. Okien i drzwi oraz kolorystyki i struktury – Stolarka okienna oraz drzwiowa musi spełniać wymagania aktualnych warunków technicznych dot. izolacyjności cieplnej przegród dla okien $<0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ i dla drzwi $<1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$. Zgodnie z zapisami branży sanitarnej, stolarka okienna musi zostać wyposażona w nawietrzaki ciśnieniowe (główna sala nr 1/03 w ilości zapewniającej wymianę łączną przez nawiewniki $500 \text{ m}^3/\text{h}$), natomiast w pozostałych pomieszczeniach nawietrzaki o wydajności minimum $50 \text{ m}^3/\text{h}$. Co do koloru to zgodnie z wytycznymi zamawiającego. Co do sposobu otwierania, wyglądu i funkcjonalności – przedstawiają to rysunki elewacyjne oraz zestawienie stolarki, nie mniej jednak zamawiający może określić inaczej. Zapis dot. materiału z jakiego ma zostać wykonana stolarka zawarty został w pkt. 1.1.3.14 projektu budowlanego. Zgodnie z zapisami projektowymi, stolarkę przed zamówieniem należy zweryfikować z otworowaniem na budowie.
 - 9) Kolor wykonania podbitki – jasny dąb – należy uwzględnić przemalowanie istniejącej podbitki i wypełnienia dachu nad wejściem– wg projektu

10) Kolor rynien i rur spustowych należy dostosować do istniejącego pokrycia dachu tj. ceglasty RAL 8620M

2. Zamawiający informuje o zmianie w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień **27.06.2024 r.** oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ) w następujący sposób:

2.1 treść Rozdziału XII SWZ – Miejsce i termin składania i otwarcia ofert pkt.1, brzmi:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/wolow> w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Oferty należy składać do dnia **24.06.2024 r.** do godz. 9:00.

Oferty zostaną otwarte dnia **24.06.2024 r.**, o godz. 9:20.

treść Rozdziału XII SWZ– Miejsce i termin składania i otwarcia ofert pkt.1, otrzymuje brzmienie:

1.Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/wolow> w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Oferty należy składać do dnia **27.06.2024 r.** do godz. 9:00.

Oferty zostaną otwarte dnia **27.06.2023 r.**, o godz. 9:40.

2.2 treść Rozdziału X SWZ – Termin związania ofertą pkt. 2, brzmi:

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia **23.07.2024 r.**

treść Rozdziału X SWZ – Termin związania ofertą pkt 2, otrzymuje brzmienie:

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia **26.07.2024 r.**

Pozostałe warunki i wymagania określone w SWZ pozostają bez zmian.

Powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi: Paweł Jastrzębski tel. 71 319 13 47

Kierownik Zamawiającego



URZĄD MIEJSKI W WOŁOWIE

Rynek 34
56-100 Wołów

tel. (071) 319 13 05
fax (071) 319 13 03

e-mail: sekretariat@wolow.pl
www.wolow.pl