Bednarka FeZn 25x4 na głębokości 0,8m

Uziom szpilkowy 6m
+złącze kontrolne w obudowie

+4,03

+4,07

+4,65

+4,95

+4,95

+4,95

+4,65

3%

+4,95

+4,95

Drut odgromowy FeZn 8mm na wspornikach dachowych

+4,65

3%

3%

+4,65

1%

Drut odgromowy FeZn 8mm na wspornikach dachowych

+4,95

+4,95

+3,46

+4,65

+4,48

+4,65

Uziom szpilkowy 6m
+złącze kontrolne w obudowie

Uziom szpilkowy 6m
+złącze kontrolne w obudowie

Bednarka FeZn 25x4 na głębokości 0,8m

INWESTOR	Gmina i Miasto Witkowo ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo	SKALA 1:50
ADRES BUDOWY	WITKOWO, dz. nr 761/13, ark. 11, gm. Witkowo	DATA 12.2024r.
INWESTYCJA	Publiczny budynek oświaty - żłobek wraz z wewnętrzną instalacją gazową i towarzyszącą infrastrukturą techniczną	nr rys. E-3
TEMAT RYS.	Rzut dachu- instalacja odgromowa i uziemiająca	Podpis:
PROJEKTANT	mgr inż. Andrzej Poradka upr. nr WKP/0217/PWOE/16	
SPRAWDZIŁ	mgr inż.Szymon Pochylski upr. nr WKP/0206/PWOE/17	