



WOJEWÓDZTWO  
KUJAWSKO-POMORSKIE



Łysomice, 10 kwietnia 2024 r.

GMINA ŁYSOMICIE

ul. Warszawska 8

87-148 Łysomice

ZP.271.6.2024

Odpowiedzi na pytania do SWZ na zadanie pn.: **BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO TERENU REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI KONICZYŃKA.**

Gmina Łysomice – zwana dalej „Zamawiającym” – informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j.) dalej w skrócie PZP Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej „SWZ”). W związku z powyższym działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 PZP, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie nr 1**

Powtarzam część zadanego pytania, na którą w odpowiedziach z dnia 5-04-2024 nie została udzielona odpowiedź: Dokumentacja techniczna przewiduje wykonanie ogrodzenia na łącznej długości 279,0 m (pkt 1, str. 34 dokumentacji technicznej), a tymczasem zakresu tego nie obejmuje ani żaden z projektów umów na poszczególne części ani przedmiar. Proszę o potwierdzenie, że powyższe prace nie wchodzi w zakres realizacji zadania zarówno w części I jak i w części II.

**Odpowiedź:**

W zakres realizacji zadania w części I wchodzi wykonanie ogrodzenia o łącznej długości 160 m + furtka o szerokości 1,0 m + brama o szerokości 5,0 m. Nie ma potrzeby rozbiórki istniejącego ogrodzenia placu zabaw.

Ponadto na podstawie art. 286 ust. 1 PZP, zamawiający dokonał zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej w skrócie SWZ. Zmiana dotyczy udzielonych 4 kwietnia 2024 r. odpowiedzi na pytania zgodnie z poniższym:

### **Pytanie nr 2**

Czy pielęgnację boiska do piłki nożnej należy przyjąć przez cały okres gwarancyjny?

### **Odpowiedź:**

Utrzymanie nawierzchni trawiastej (m.in. nawożenie i koszenie) do chwili dokonania odbioru jest po stronie Wykonawcy oraz przez okres 2 lat gwarancji. Po 2 latach od dnia bezusterkowego odbioru, pielęgnacja spoczywa na Inwestorze.

### **Pytanie nr 7**

Jaką przyjąć kostkę pod utwardzenie boiska do koszykówki? Projekt zakłada, że ma to być kostka niefazowana o gr. 8 cm i w kolorze grafitowym, zaś w przedmiarze przyjęta jest kostka o gr. 6 cm w kolorze szarym.

### **Odpowiedź:**

Należy przyjąć kostkę niefazowaną o gr. 6 cm w kolorze grafitowym.

W wyniku zmiany treści SWZ:

1.Rozdział 18 pn.: TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ, pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni, od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert (art. 307 ust. 1 ustawy Pzp). tj. do dnia **16 maja 2024 r.**

2.Rozdział 20 pn.: SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT, pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **17 kwietnia 2024 r.**, do godz. 10:00.

3.Rozdział 21 pn.: OTWARCIE OFERT, pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **17 kwietnia 2024 r.**, o godzinie 10:15.

W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Wyjaśnienia SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i stanowią integralną część SWZ. Niniejsze wyjaśnienia zostały opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/lysomice>.

*Wójt Gminy  
Piotr Kowal*

Otrzymują:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

w formie „Komunikatu publicznego”

za pośrednictwem platformazakupowa.pl