



LEGENDA:

Droga pożarowa

Miejsce zbiórki ewakuacji

Hydrant zewnętrzny wraz z odległością

Odległość od sąsiadujących obiektów

Wjazd na działkę

Wejście do budynku

INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POŻAROWEGO

OBJEKT:
ZIM. PŁYNICY SPIĘCZĄCEJ V NIELESTNIE
Miejsce 17, 39-610 Wleń

TYTUŁ:
Plan zagospodarowania terenu

OPRACOWAŁ:
Insp. ochrony ppoż Karol Koncewicz

NR PRZK:
A-01

DATA:
09-2017

Podstawowe dane dot. obiektu:
- ilość kondygnacji nadziemnych 3+strych
- ilość kondygnacji podziemnych 1
- wysokość 11,9
- pow. zabudowy 936 m²
- kategoria zagrożenia ludzi ZL II
- brak stref zagrożonych wybuchem
- brak substancji łatwopalnych
- ilość stref pożarowych jedna
z wydzieloną kotłownią w piwnicy