



Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Łomianki, dnia 28.11.2024 r.

WYJAŚNIENIA DLA WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU NA:

„ WYKONANIE KOMPLEKSOWYCH PRAC BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE PRZYŁĄCZY WODNO-KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY ŁOMIANKI ORAZ PODŁĄCZENIE MIESZKAŃCÓW DO ZBIORCZEGO SYSTEMU KANALIZACYJNEGO I WODOCIAĞOWEGO”.

Znak sprawy: ZWIK/23/11/2024.

W związku z otrzymanym zapytaniem dotyczącym wyjaśnienia treści Zaproszenia do złożenia ofert w przedmiotowym postępowaniu, prowadzonym na podstawie Rozdziału II, § 4, ust. 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o., w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o., jako Zamawiający wyjaśnia:

PYTANIE WYKONAWCY NR 1:

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie prefabrykowanych kręgów i dennic betonowych o nasiąkliwości nieco wyższej niż 4%, np. 4,4%, biorąc pod uwagę fakt, że różnica ta jest minimalna i nie wpłynie znacząco na trwałość oraz funkcjonalność studni, a jednocześnie pozwoli na optymalizację kosztów realizacji inwestycji?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający, nie przewiduje wykonania studni betonowych. Zakres prac oraz ich szacunkowa ilość zawarte są w Zaproszeniu do założenia oferty oraz w **Załączniku NR 2A** do Zaproszenia do złożenia oferty.

Przedstawione w/w informacje są wiążące w prowadzonym postępowaniu.