

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Tarnowskie Góry, dnia 13 lipca 2022r.

AZ.272.4.16.2022

Wykonawcy

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24**

W związku z zapytaniami do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w imieniu Zamawiającego – Powiatu Tarnogórskiego, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 oraz art. 286 ust 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zmianami), **udzielam następujących wyjaśnień i zmieniam treść SWZ:**

Pytanie 1: Poz. 6.22 przedmiaru – obejmuje cały zakres robót, tzn. od przygotowania ścian do okładziny klinkierowej, związany z ociepleniem cokolika - obmiar 80mb. Proszę o weryfikację tj. potwierdzenie obmiaru oraz potwierdzenie, że na tej części niewykonanej przez poprzedniego wykonawcę, ocieplenie należy dokończyć styropianem EPS70 z podwójną warstwą zbrojącą, mimo, że cokolik ocieplony jest w części styropianem EPS100 a w części EPS70.

Odpowiedź 1: Obmiar w pozycji 6.22 jest prawidłowy. Dokończenie ocieplenia cokolików należy wykonać styropianem EPS 70 z podwójną warstwą siatki zbrojącej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informuję, iż administratorem pani/pana danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Kartuszwiec 5 jest Starosta Tarnogórski. Pozostałe informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (<http://www.tarnogorski.pl/>) w zakładce: „Ochrona Danych Osobowych”.

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach,
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Kartuszwiec 5
tel. 32 381 37 11 , fax. 32 381 37 27
email: kancelaria@tarnogorski.pl
www.tarnogorski.pl



ELOGE

NIP: 645-251-31-03 REGON: 276255170

Pytanie 2: W przedmiarze robót brak drugiej warstwy zbrojącej siatką oraz brak okładziny klinkierowej na wykonanym uprzednio cokoliku. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź 2: W załączeniu uzupełniony przedmiar (załącznik nr 6a do SWZ) o pozycje 6.35 oraz 6.36 zawierające zakres robót związany z wykonaniem okładzin cokołu płytkami klinkierowymi.

6.35	KNR 0-33 0101-05	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)	m2		
		[6,60 + 18,85 + 9,90 + 0,50 + 2,80 + 2,60 + 3,90 + 0,30 + 6,90 + 3,10 + 2,0 + 2,85 + 2,60 + 2,80 + 1,90 + 14,80 + 3,80 + 0,40 + 5,90 + 1,50 + 3,75 + 3,30 + 2,0 + 23,70 + 6,0 + 10,0 + 11,90 + 18,50 + 1,60 + 5,0 + 2,80 + 3,50 + 9,50 + 5,20 + 4,0 + 7,40 + 4,60 + 7,40 + 4,0 + 2,70 + 2,60 + 6,25 + 8,30 + 18,90 + 6,30] * 0,32 + 12,00 * 0,55	m2	94,024	
				RAZEM	94,024
6.36	KNR 2-02 0921-02	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm, ścian	m2		
		poz. 6.35	m2	94,02	
				RAZEM	94,02

Pytanie 3: Prosimy o zmianę warunków udziału w postępowaniu odnośnie zdolności technicznej np. na dwie roboty o wartości minimum 3 000 000,00 lub jedna robota za 3 000 000,00 i dwie roboty o wartości minimum 2 800 000,00 zł.

Odpowiedź 3: Zamawiający zmienia warunek udziału w postępowaniu opisany w Rozdziale III, ust. 4, pkt 4, lit. a SWZ, który otrzymuje brzmienie: „**Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie i/lub remoncie i/lub przebudowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych, usługowych lub użyteczności publicznej o wartości minimum 2 700 000,00 zł brutto każda z robót.**”

Ponadto Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz zmienia okres związania ofertą.

Mając powyższe na uwadze, zmianie ulegają następujące postanowienia SWZ:

I. ust.1 w rozdziale XIII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 24.08.2022 roku, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

II. ust. 1 w rozdziale XIV SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT otrzymuje brzmienie:

1. **Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić** na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/tarnogorski> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 26 lipca 2022 roku do godz. 10:00.**

III. ust. 1 w rozdziale XV TERMIN OTWARCIA OFERT ORAZ CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OTWARCIEM OFERT otrzymuje brzmienie:

1. **Otwarcie ofert nastąpi** niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. **w dniu 26 lipca 2022 roku, o godz. 10:05** w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry.

dokument został podpisany
z upoważnienia Zarządu Powiatu
przez:
Barbara Machura
Sekretarz Powiatu