

2/2022TP

Chojnice, 20.09.2022 r.

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, o jakim stanowi art. 275 pkt.2 na dostawę i montaż urządzeń przeciwpożarowych Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku internatu oraz Dźwiękowego Systemu Rozgłaszania w budynku szkoły, internatu oraz administracyjnym.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710) przekazuje poniżej treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy

proszę o zmianę SWZ punkt VIII.2.4) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 dostawy wraz z montażem Systemu Sygnalizacji Pożaru na kwotę minimum 100 000 zł. brutto każda. LUB 1 dostawy wraz z montażem Systemu Sygnalizacji Pożaru na kwotę minimum 200 000 zł. brutto w okresie ostatnich 6 miesięcy.

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający nie wyraża zgody.

DYREKTOR
mgr Jacek Dubaczowski

WP