



URZĄD GMINY UDANIN
ul. Kościelna 10, 55-340 Udanin

tel./0-76/ 7442870 fax./0-76/7442899 www.udanin.pl e-mail: ug@udanin.pl

Udanin, 27.07.2022.

OS. 271.1.13.2022

Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu

Dotyczy: *Przebudowa drogi gminnej 107336D Ujazd Górny - Pichorowice - Gmina Udanin.*

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 poz. 2019 ze zm.) Zamawiający – Gmina Udanin przekazuje treść pytań do SWZ i odpowiedzi:

Pytanie:

Dzień dobry.

Po dokonaniu wizji w terenie po pomierzeniu szerokości drogi to szer. istniejącej nawierzchni wynosi od 3,0 do 3,20 mb a w dokumentacji jest 3,5 czy Inwestor rozszerzy zakres na dodatkowe poszerzenie i całą konstrukcję. Do wykonania jest obustronne umocnienie poboczy nie ma w zakresie ścinki zawyżonych poboczy a gdzie nie gdzie w granicach 50% długości naruszenia skarp i robót ziemnych pod te pobocza. W przedmiarze robót widnieje wyrównanie istniejącej podbudowy gr. 5 cm mieszanką kamienną 0/31,5 a w opisie PB widnieje 10 cm jaka wartość jest prawidłowa

Odpowiedź:

Ścięcie poboczy pod wymaganą szerokość należy wykonać podczas profilowania podłoża równiarką samojezdną.

Jezdnia bitumiczna musi posiadać szerokość 3,5m a obustronne pobocza utwardzone po 0,75m. Kruszywo kamienne 0/31,5mm średnia grubość 5cm zgodnie z Przedmiarem Robót.

Z up. Wójta Gminy
Andrzej Mielski
Sekretarz Gminy

Sprawę prowadzi:

Aleksandra Zastocka

Kierownik referatu rolnictwa, ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej i infrastruktury

e-mail: aleksandra.zastocka@udanin.pl, Tel. 76/744-28-94