

Załącznik nr 6 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „**Świadczenie usług eksploatacyjnych sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody z terenu Gminy Puck**”.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje świadczenie usług eksploatacyjnych sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody z terenu Gminy Puck w miejscowościach: Mrzezino (SUW), Osłonino, Rzucewo, Błądzikowo, Żelistrzewo, Smolno, Połczyno (SUW), Starzyno (SUW), Werblinia, Starzyński Dwór, Radoszewo, Rekowo Górne (SUW), Widlino, Połchowo, Sławutowo (SUW), Brudzewo (stacja podnoszenia ciśnienia), Celbowo, Sławutowko (SUW), Leśniewo (SUW), Mała i Wielka Piaśnica, Zdrada, Domatowo (stacja pomp), Domatówko, Mechowo, Darzlubie (SUW).

Gmina posiada ok. 359 km sieci wodociągowej (ok 81 % z rur PCV, PE Ø 160mm, 110mm, 90mm, pozostałe stalowo żeliwne i AC), ok. 5 329 szt. przył. wodoc. , osiem stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Mrzezino, Połczyno, Starzyno, Rekowo Górne, Sławutowo, Sławutowko, Leśniewo, Darzlubie, (w tym osiem zbiorników retencyjnych wody w miejscowościach: Mrzezino 2 x 180 m³, Leśniewo 2 x 160 m³, Starzyno 2 x 75 m³, Rekowo Górne 2 x 250 m³ – stanowiące elementy SUW), pompownia w m. Brudzewo i Domatowo.

Zakres zamówienia:

1. Przyjmowanie do eksploatacji nowo wybudowanych i oddanych do użytkowania odcinków sieci wodociągowej.
2. Dokonywanie odbiorów przyłączy wodociągowych i wodomierzy głównych zgłaszanych przez odbiorców wody oraz pracowników Urzędu w terminie **3 dni** od zgłoszenia, przekazywanie kopii protokołów odbioru **1 raz w tygodniu** do Urzędu (w 2022r. dokonano 290 odbiorów nowych przyłączy). Wyjątek stanowią przyłącza wykonane w ramach projektów budowy sieci wraz z przyłączami (odbiorów dokonują pracownicy Urzędu Gminy).
3. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem sieci wodociągowej (tj. między innymi reagowanie na zgłoszenia pracowników urzędu oraz odbiorców wody dot. spadków i wzrostów ciśnienia, pogarszania jakości wody, potwierdzanie występowania awarii w stacjach uzdatniania wody), okresowe płukanie sieci wodociągowej ewentualnie przyłączy wodociągowych w miarę potrzeb (w terminie 24 godz. od momentu zgłoszenia).
4. Uruchomienie zastępczego punktu poboru wody pitnej w sytuacji stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia przez ludzi.
5. Przeglądy zaworów, zasuw, hydrantów w celu utrzymania w sprawności technicznej (sprawdzenie działania zamknięcia i otwarcia hydrantu i zasuw odcinającej hydrant) – na zgłoszenie pracowników urzędu oraz w trakcie inwestycji drogowych.
6. Sprawdzanie i potwierdzanie pracownikom Urzędu awarii na sieciach wodociągowych i przyłączach, a poza godzinami pracy urzędu przekazywanie tych informacji bezpośrednio firmie usuwającej awarie, potwierdzanie na protokole awaryjnym czynności związanych z usuwaniem awarii na sieciach wodociągowych i przyłączach.
7. Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze wykonania przyłącza / rozbudowy sieć wodociągowej, celem umówienia terminu zamiaru włączenia do sieci wodociągowej, terminu odbioru bądź ewentualnej kontroli poprawności wykonywanych prac.
8. Prowadzenie całodobowego pogotowia wodociągowego, udostępnienie Zamawiającemu oraz odbiorcom wody kontaktu telefonicznego w celu realizacji obowiązków wynikających z umowy.
9. Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc awarii na sieci do momentu rozpoczęcia usuwania awarii, w tym lokalizacja i zamknięcie właściwej zasuw.
10. Dbłość o estetykę i stan sanitarny armatury SUW poprzez jej bieżące oczyszczanie,

utrzymywanie należytego porządku w budynku i na placu SUW, w tym sprzątanie i wykaszanie trawy.

11. Utrzymywanie optymalnych warunków pracy urządzeń, sprawowanie kontroli procesu technologicznego w SUW, zapewnienie komunikacji i wizualizacji radiowej i GSM.
12. Przygotowywanie urządzeń SUW do kontroli PPIS w Pucku i UDT Gdańsk i **wykonywanie zaleceń pokontrolnych.**
13. Udostępnianie obiektów SUW w celu: przeprowadzenia kontroli przez organy uprawnione, przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych, dokonania pomiarów lustra wody oraz innych niezbędnych czynności. W razie konieczności uczestnictwo w powyższych.
14. Usuwanie drobnych usterek i awarii, między innymi wymiana wodomierza i zaworów w stacjach uzdatniania wody.
15. Przeglądy urządzeń, wymiana oleju w agregatach i sprężarkach, czynności serwisowe możliwe do wykonania we własnym zakresie oraz dostawa i uzupełnianie paliwa (koszt zakupu materiałów po stronie zamawiającego).
16. Prowadzenie rejestru pobranej wody na podstawie wskazań wodomierzy i zużycia energii na podstawie wskazań liczników energii zamontowanych w obiektach wodociągowych (przekazywanie odczytów **1 raz w miesiącu do Urzędu**).
17. Dokonywanie płukania odżelaziaczy bądź kontrola ich automatycznego płukania.