



URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY  
Wydział Inwestycji Miasta

Bydgoszcz, 28.03.2019r.  
WIM. 271.2.25.2019

**Dotyczy:** zapytania ofertowego w przedmiocie dostawy i montażu wiat wolnostojących na terenie przy ul. Witebskiej w Bydgoszczy.

Informuję, że w toku postępowania od Wykonawcy wpłynęło pytanie dotyczące przedmiotu zamówienia.

Pytanie:

Mam pytanie odnośnie materiału, z jakiego mają być wykonane wiaty. W specyfikacji jest zapis, że drewno ma być odporne na pęknięcie. Czy w ofercie mam uwzględnić drewno klejone, które jest najbardziej odporne na pęknięcie, ale koszt jest ok. 2,5 razy wyższy od drewna struganego??? Czy zapis specyfikacji nie dotyczy naturalnych pęknięć, które mogą pojawić się na belkach struganych i mam uwzględnić w kosztorysie belki strugane???

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie narzuca rodzaju drewna, które należy zastosować do wykonania konstrukcji wiat. Dopuszcza się wykonanie wiat z drewna struganego lub klejonego. Drewno powinno być właściwie zabezpieczone, aby ograniczyć pęknięcie oraz korozję biologiczną. Zamawiający dopuszcza możliwość pojawienia się naturalnych pęknięć drewna w ilości, nie mającej wpływu na konstrukcyjną wytrzymałość elementów.

Można zastosować okucia ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo.

KIEROWNIK REFERATU

Joanna Żmich-Fórmaniak