



**POLSKA**  
SPÓŁKA GAZOWNICTWA

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze  
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze  
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01


**Gazownia w Gliwicach**

ul. Rolników 447, 44-141 Gliwice  
tel. 32 398 55 67  
marek.mielnik@psgaz.pl

S/14/2023

Przyłącz n

21.11.24



**PWiK Gliwice**  
ul. Rybnicka 47  
44-100 Gliwice

Gliwice, 21.11.2024

Wasz znak: PWIK/W/2024/6008/DT/2024/2998

Nasz znak: PSGZA.0159.463.0630.3132.160135836.24.

Dot.: naniesienia sieci gazowych dla potrzeb remontu sieci wodociągowej metodą bezwykopową wzdłuż ul. Adama Mickiewicza w Gliwicach.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.11.2024 r. w ww. sprawie informujemy, że na załączonym planie w obrębie planowanych prac naniesiono orientacyjnie przebieg czynnej sieci gazowej:

— Istniejącej czynnej niskiego ciśnienia stal/PE.(kolor czerwony)

Przy pracach projektowych i wykonawczych w obrębie naszych urządzeń, należy uwzględnić przepisy wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie

(Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013 r. poz. 640 - zał. nr 2 tab. nr 2).

Przedstawiony projekt zagospodarowania terenu opiniujemy **pozytywnie** z następującymi uwagami:

- W miejscach skrzyżowań remontowanego wodociągu z wykazaną siecią gazową zachować odległość pionową nie mniejszą niż 0,2 m.
- W miejscach tych z uwagi na bezpieczeństwo prac należy wykonać przekopy kontrolne w obecności naszego przedstawiciela..
- W przebiegu równoległym projektowanej inwestycji z istniejącym gazociągiem należy zachować odległość poziomą pomiędzy zewnętrzną ścianką gazociągu i planowanym wodociągiem zgodnie z w/w rozporządzeniem tj,0,5m.
- Planowane hydranty również winny być posadowione w odległości nie mniejszej niż 0,5m od gazociągów.
- Każdą zmianę w stosunku do przedstawionego projektu należy ponownie uzgodnić z PSG.

- W przypadku niezachowania normatywnych odległości od gazociągów oraz innych zmian mających wpływ na eksploatację i bezpieczeństwo sieci gazowej, należy wystąpić o wydanie stosownych warunków technicznych przebudowy sieci gazowej.
- Przebudowa gazociągu winna być wykonana staraniem i na koszt Inwestora.
- Wszelkie prace w rejonie sieci gazowej prowadzić ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem przedstawiciela PSG.
- Nie lokalizować w pasie eksploatacyjnym gazociągu sprzętu i materiałów budowlanych 3,0 m (po 1,5 m w każdą stronę od osi gazociągu niskiego ciśnienia).
- Należy zapewnić dostęp do kontroli i prac eksploatacyjnych dla ww. gazociągów.
- Przed zasypyaniem odkrytego gazociągu należy uzyskać opinię od naszego przedstawiciela.
- W przypadku uszkodzenia sieci gazowej wykonawca będzie obciążony kosztami usunięcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

W terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót w pobliżu ww. gazociągów Inwestor winien zwrócić się z pismem w sprawie prowadzenia nadzoru branżowego do Gazowni w Gliwicach.

W tym celu pismo w wersji papierowej należy przelać do Gazowni na adres: ul. Rolników 447, 44-141 Gliwice. W piśmie należy powołać się na powyższe uzgodnienie, podając jego datę i znak, a także wskazać czego ma dotyczyć nadzór, gdzie oraz w jakim terminie ma być prowadzony, wraz z danymi do kontaktu oraz do wystawienia faktury (m.in. nr NIP/PESEL).

Dodatkowo w celu usprawnienia przebiegu sprawy skan pisma należy przelać na adres e-mail: [gazownia.gliwice@psgaz.pl](mailto:gazownia.gliwice@psgaz.pl).

Nadzór wykonywany jest odpłatnie.

**Uzgodnienie ważne jest przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.**

Fakturę za rozeznanie sprawy prześlemy w terminie późniejszym.

„Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie [psgaz.pl](http://psgaz.pl) w zakładce o nas”.

Cennik Usług Pozataryfowych

PSG sp. z o. o Oddział w Zabrzu

Poz.5.3.1.1 – 1 x 131,00 PLN + 2 x 46,00 PLN + VAT

Z poważaniem

Załączniki:

- plany (1 szt.)

Kopiować:

- Gazownia w Gliwicach

KIEROWNIK  
Gazownia w Gliwicach  
  
Marcin Krocze