

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu  
ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole  
tel. 77 456 74 80, faks 44 443 52 42

**Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym**  
Seksja Ewidencji Majątku i Uzgodnień  
tel. 77 44 35236  
martyna.sikorska@psgaz.pl

**Architektura i Projekty**  
**Damian Bejton**  
Ul. 3 Maja 71a  
44-230 Czerwionka-Leszczyny

Wasz znak:

Opole, 02.06.2023

Nasz znak: PSGOP.ZMDZ.763.268.23

Dot.: Uzgodnienia budowy parkingu przy Centrum Kultury w Głucholazach,  
ul. Bohaterów Warszawy dz. nr 1377, 1380/1, 1381/3, 1372, 1373, 1375.

Szanowni Państwo,

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu informuje, że na terenie objętym opracowaniem w obrębie planowanej inwestycji przebiega dystrybucyjna sieć gazowa niskiego ciśnienia wykonana z rur stalowych DN150, DN80 wybudowana w 1981 roku oraz przyłącza gazowe opisane na załączniku mapowym, sieć gazowa średniego ciśnienia wykonana z rur polietylenowych dn160 wybudowana w 2019 roku, nieczynna dystrybucyjna sieć gazowa oraz przyłącza gazowe opisane na załączniku mapowym. Orientacyjna głębokość posadowienia sieci gazowej wynosi: 0,8-1,2m. Niniejszym pismem uzgadniamy pozytywnie przedmiotową inwestycję, przy zachowaniu poniższych uwag:

- rozwiązania techniczne zbliżeń i skrzyżowań z siecią gazową należy dostosować do wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (DZ. U. 2013 poz. 640), w szczególności zachowując bezpieczne poziome odległości od istniejącej sieci gazowej w miejscu zaznaczonym czerwonym kółkiem,
- przed przystąpieniem do prac, w miejscach kolizji i zbliżeń z istniejącą siecią gazową należy wykonać wykopy kontrolne w obecności służb technicznych

- Gazowni w Nysie, celem ustalenia faktycznej lokalizacji oraz głębokości posadowienia sieci gazowej,
- w miejscach kolizji z istniejącą siecią gazową należy zabudować dwudzielne atestowane rury osłonowe,
  - prace ziemne w pobliżu czynnej sieci gazowej należy prowadzić ręcznie, bez sprzętu mechanicznego i winne być realizowane pod płatnym nadzorem przedstawiciela Gazowni w Nysie,
  - należy BEZWZGLĘDNIE zachować odległości normatywne od sieci gazowej,
  - w przypadku braku możliwości zachowania odległości normatywnych od sieci gazowej należy odpowiednio przeprojektować trasę linii kablowej elektroenergetycznej nN, co podlega ponownemu uzgodnieniu w Dziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Opolu,
  - ewentualne uszkodzenia sieci gazowej powstałe w trakcie prowadzenia robót usuwane będą staraniem i na koszt Inwestora,
  - o terminie prowadzenia robót w pobliżu urządzeń gazowych należy powiadomić pisemnie Gazownię w Nysie na 14 dni przed ich rozpoczęciem,
  - strefę kontrolowaną dla przedmiotowej sieci gazowej opisuje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (DZ. U. 2013 poz. 640).

Czynną sieć dystrybucyjną niskiego ciśnienia zaznaczono kolorem żółtym, sieć dystrybucyjną średniego ciśnienia kolorem pomarańczowym, natomiast nieczynną dystrybucyjną sieć zaznaczono niebieską przerywaną linią na załączonej mapie.

Za wydanie powyższego uzgodnienia zostanie wystawiona faktura, zgodnie z cennikiem usług pozataryfowych.

**Uzgodnienie ważne jest 2 lata licząc od daty wystawienia niniejszego pisma.**

„Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas”.

Z poważaniem

1. Adresat + mapa
2. Gazownia w Nysie
3. ZMDZ a/a + mapa

KIEROWNIK  
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Piotr Groniec