SKALA 1 : 500

Województwo wielkopolskie
Powiat śremski
Ident. i jedn. ewid. 302601_2 Brodnica
Ident. i obręb 302601_2.0003 CHAŁAWY

GN.6640.1406.2022
Data opracowania mapy 10.10.2022 r.

Układ współrzędnych: współrzędnych płaskich PL2000
Układ wysokościowy: PL-KRON86-NH
Zasięg aktualizacji:

Numer zgłoszenia aktualizacyjnego/identyfikator	GN.6640.1406.2022
Organ służby geodezyjnej, który przyjął zgłoszenie	STAROSTA ŚREMSKI
Wykonawca prac geodezyjnych	GEO-EAS Usługi Geodezyjne Daniel Łukowicz Przedmyśl ul. Szkolna 44, 63-200 Śrem NIP 7871431571 REGON 302139364 tel. 883-496-202
Numer oraz nazwisko i imię osoby kierującej pracami geodezyjnymi	Pozytyw nr 22 dnia 26.10.2022 r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Aleksandra Łuczak Geodeta uprawniony Nr upr. 12383

UWAGA! Nie wykluczа się istnienia w terenie innych nie wyłączonych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w analizowanych materiałach.
UWAGA! W obszarze aktualizacji nie sprawdzano stabilności gruntów.
UWAGA! Kopiowanie czterokrotnie zabezpieczonej osnowy geodezyjnej, która podlegała ochronie. Zgodnie z art. 46 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.)(...) nazwy, usytuowanie poziomościowe znaki geodezyjne (...) podlegają ochronie prawnej.

zakres aktualizacji mapy

granice działek

istniejący rurociąg DN 150

projektowany rurociąg PE 180

POŚWIADCZAM ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII Z ORYGINAŁEM MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

LEGENDA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Kolor zielony - istniejący przewód wody surowej do SUW Piotrowo

Kolor niebieski - projektowany przewód wody surowej do SUW Piotrowo

Długości poszczególnych odcinków:

A' - A ca 36 mb odcinek istniejący - wymieniony wcześniej przez właściciela rurociągu

ODCINKI PROJEKTOWANE

A - B	11,8 mb	dz. nr 36/5
B - C	104,5 mb	dz. nr 36/6
C - D	46,4 mb	dz. nr 36/6
D - E	56,1 mb	dz. nr 36/6
E - F	29,0 mb	dz. nr 36/6
F - G	12,7 mb	dz. nr 36/6
G - H	51,6 mb	dz. nr 36/6
H - I	21,1 mb	przewiert sterowany przez las dz. nr 36/6
I - J	29,9 mb	przewiert sterowany przez las dz. nr 36/6
J - K	40,2 mb	przewiert sterowany przez las dz. nr 36/6
K - L	15,0 mb	przecisk pod drogą powiatową dz. nr 41/2
L - M	94,9 mb	dz. nr 51/5
M - N	9,9 mb	dz. nr 51/5
N - O	29,8 mb	dz. nr 51/5 oraz nr 51/4
O - P	13,4 mb	dz. nr 51/4
P - R	6,1 mb	dz. nr 51/4
	Razem	572,4 mb

UWAGI

1. W punkcie „R" wykonać włączenie w istniejący trójnik żeliwny (jedno z odgałęzień trójnika jest odcięte kołnierzem zaślepiającym). Kołnierz zaślepiający zdjąć a rurę PE 180 włączyć w trójnik wykorzystując tuleję kołnierzową PE 100 SDR 17 oraz kołnierz stalowy luźny DN 150.
2. Odcinek H - I - J - K o łącznej długości 91,2 mb - prowadzący przez las liściasto-igiasty - wykonać za pomocą przewiertu sterowanego na głębokości ca 2,0 m. Odcinek K - L wykonać jako przecisk pod drogą powiatową na głębokości ca 1,43 m ppt.
3. Pozostałe odcinki trasy nowego rurociągu wykonać w wykopie otwartym.
4. Odcinek A' - A został już wymieniony na nowy rurociąg PE ϕ 180.

W PUNKTACH NA ZAŁAMANIACH TRASY PRZEWÓD SIECI WODOCIĄGOWEJ ZABEZPIECZYĆ BLOKIEM OPOROWYM O WYMIARACH 500x500x300. PRZEWÓD SIECI WODOCIĄGOWEJ PRZED BETONOWANIEM BLOKU OWINAC FOLIĄ TAK ABY BETON BLOKU NIE ZWIĄZAŁ SIĘ Z PRZEWODEM POLIETYLENOWYM – OGÓŁEM 11 BLOKÓW



BLOK OPOROWY

Powiatowy Zarząd Dróg w Śremie
załącznik do decyzji
Nr PZD.VII.5434-149-d/2022
z dnia 28 LISTOPADA 2022 R.

			nr uprawnień	podpis	data	eko terma ANDRZEJ MAIK
projektował	Jerzy Tomasz Trzebiatowski	sieci i instalacje	GP 8348/67/11		11.2022	
projektował	Andrzej Maik	sieci i instalacje	7131-32/135/PW/2000		11.2022	ul. STEFANA BATOREGO 25/57 60-587 POZNAŃ TEL.0504 060 218 846
sprawdził						

skala 1:500	OBRĘB GMINY BRODNICA OBRĘB EWID. CHAŁAWY DZIAŁKI NR NR: 36/6 41/2 51/5 51/4	nr rys. 1
	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	format 84 x 59