Województwo wielkopolskie
Powiat Średzki
Ident. i jedn. ewid. 302601_2 Brodnica
Ident. i obręb 302601_2.0003 CHAŁAWY

GN.6640.1406.2022
Data opracowania mapy 10.10.2022 r.

Układ współrzędnych: prostokątnych płaskich: PL2000
Układ wysokościowy : PL-KRON86-NH

Zasięg aktualizacji:

Potwierdzam, że na wyżej dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat kubicznej zgodność zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.	
Klasyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GN.6640.1406.2022
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	STAROSTA ŚREDZKI
Wykonawca prac geodezyjnych	GEO-CAD Usługi geodezyjne Daniel Szymecz Pszczyna ul. Żwirki 24, 43-200 Pszczyna tel. 513-239-303
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik czynności weryfikacji	Protokół nr 2 z dnia 26.10.2022 r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Aleksandra Łuszak Geodeta Uprawniony Nr upr. 12642

UWAGA! Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.
UWAGA! W obszarze aktualizacji nie sprawdzano stosunków gruntowych.
UWAGA! „Kolorem czerwonym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, które podlegają ochronie. Zgodnie z art. 48 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz.1990 z późn.zm.)kto (...) niszczy, uszkadza i przenieszcza znaki geodezyjne (...) podlega karze grzywny".

zakres aktualizacji mapy

granice działek

istniejacy rurociąg DN 150

projektowany rurociąg PE 180

POŚWIADCZAM ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII Z ORYGINAŁEM MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Inż. Andrzej Maik
tel. 600 218 646
ul. St. Batorego 25/17, 60-687 Poznań
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej sieci i instalacje wod.-kan., cieplne, wentylacyjne i gazowe
nr ewid.: 7131-32 / 135 / PW / 2000
WKP / 81 / 2959 / 81

LEGENDA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Kolor zielony - istniejący przewód wody surowej do SUW Piotrowo

Kolor niebieski - projektowany przewód wody surowej do SUW Piotrowo

Długości poszczególnych odcinków:

A' - A ca 36 mb odcinek istniejący - wymieniony wcześniej przez właściciela rurociągu

ODCINKI PROJEKTOWANE

A - B	11,8 mb	dz. nr 36/6
B - C	104,5 mb	dz. nr 36/6
C - D	46,4 mb	dz. nr 36/6
D - E	56,1 mb	dz. nr 36/6
E - F	29,0 mb	dz. nr 36/6
F - G	12,7 mb	dz. nr 36/6
G - H	51,6 mb	dz. nr 36/6
H - I	21,1 mb	przewiert sterowany przez las dz. nr 36/6
I - J	29,9 mb	przewiert sterowany przez las dz. nr 36/6
J - K	40,2 mb	przewiert sterowany przez las dz. nr 36/6
K - L	15,0 mb	przecisk pod drogą powiatową dz. nr 41/2
L - M	94,9 mb	dz. nr 51/5
M - N	9,9 mb	dz. nr 51/5
N - O	29,8 mb	dz. nr 51/5 oraz nr 51/4
O - P	13,4 mb	dz. nr 51/4
P - R	6,1 mb	dz. nr 51/4
	Razem	572,4 mb

UWAGI

1. W punkcie „R" wykonać włączenie w istniejący trójnik żeliwny (jedno z odgałęzień trójnika jest odcięte kołnierzem zaślepiającym). Kołnierz zaślepiający zdjąć a rurę PE 180 włączyć w trójnik wykorzystując tuleję kołnierzową PE 100 SDR 17 oraz kołnierz stalowy luźny DN 150.
2. Odcinek H - I -J - K o łącznej długości 91,2 mb - prowadzący przez las liściasto-iglasty - wykonać za pomocą przewiertu sterowanego na głębokości ca 2,0 m. Odcinek K - L wykonać jako przecisk pod drogą powiatową na głębokości ca 1.63 m ppl.
3. Pozostałe odcinki trasy nowego rurociągu wykonać w wykopie otwartym.
4. Odcinek A' - A został już wymieniony na nowy rurociąg PE ϕ 180.

ZAŁ. NR

Akceptuję 30.11.22
Gospodarstwo Rolno-Przemysłowe
Sławomir Mąsz
62-510 Konin-Wilcz. ul. Zdziesko 35
NIP 668 155 19 23, REGON 411613075

W PUNKTACH NA ZAŁAMANIACH TRASY PRZEWÓD SIECI WODOCIĄGOWEJ ZABEZPIECZYĆ BLOKIEM OPOROWYM O WYMIARACH 500x500x300. PRZEWÓD SIECI WODOCIĄGOWEJ PRZED BETONOWANIEM BLOKU OWINAĆ FOLIĄ TAK ABY BETON BLOKU NIE ZWIĄZAŁ SIĘ Z PRZEWODEM POLIETYLENOWYM – OGÓŁEM 11 BLOKÓW



BLOK OPOROWY

				nr uprawnień	podpis	data
projektował	Jerzy Żmuda Trzebiatowski	sieci i instalacje		GT 8348/13/78		11.2022
projektował	Andrzej Maik	sieci i instalacje		7131-32/135/PW/2000		11.2022
sprawdził						

eko • PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYCZNAWC
terma ANDRZEJ MAIK
ul. STEFANA BATOREGO 25/17
60-687 POZNAŃ
TEL GSM 600 218 646
e-mail: amaik@poczta.onet.pl

skala 1:500	URZĄD GMINY BRODNICA OBRĘB 0003 CHAŁAWY DZIAŁKI NR NR: 36/6 41/2 51/5 51/4	nr rys. 1
	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	

22